



Rysunek gabarytowy zestawu hydroforowego

ZHE.1.03.2.3199.9+ OT32



Uwaga:
szafę sterowniczą należy umieścić poza konstrukcją zestawu
hydroforowego na ścianie budynku w pomieszczeniu kotłowni.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP Z O.O. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn, tel. 099 751 49 53		
NAZWA OPRACOWANIA	WEWNĘTRZNA INSTALACJA PRZECIW POŻAROWA W BUDYNKU GŁÓWNYM Z S. C.K.P. W KAROLEWIE	Data wykonania marzec 2016
INWESTOR	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn	Skala 1:50
RYSUNEK	Zestaw hydroforowy	Numer rysunku; S-8
BRANŻA	Sanitarna	
FAZA	Instalacja P.POZ.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Janeczko	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Janeczko upr. bud. nr WAM0125PCCS09	