PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



SZ1

Tynk silikatowy baranek (istn.)
Styropian na siatce gr 14 cm (istn.)
Tynk cementowo-wapienny (istn.)
Ściana zewnętrzna murowana (istn.)
Tynk cementowo-wapienny (istn.)
Malowanie farbą olejną lub emulsyjną (istn.)

P01

Posadzka przemysłowa betonowa 8-15cm
Folia PE x 2
Latryko (istn.) - do skucia około 3-5cm
Warstwa betonowa (istn.)
Gruzobeton / pospółka (istn.)
Grunt rodzimy (istn.)

D1

Blachodachówka (istn.)
Łaty (istn.)
Kontrłaty (istn.)
Papa asfaltowa na deskowaniu (istn.)
Deskowanie pełne (istn.)
Krokiew drewniana (istn.)
Pustka powietrzna wentylowana (istn.)
Płyta warstowowa PIR (istn.)

D2

Blachodachówka (istn.)
Łaty (istn.)
Kontrłaty (istn.)
Papa asfaltowa na deskowaniu (istn.)
Deskowanie pełne (istn.)
Dźwigar drewniany (istn.)
Płatwie drewniane między dźwigarami (istn.)
Pustka powietrzna wentylowana (istn.)
Płyta warstowowa PIR (istn.)

SF2

Masa dyspersyjna grunt. (istn.)
Styropian fundamentowy na siatce (istn.)
Masa bitumiczno-dysperyjna (istn.)
Ściana fundamentowa betonowa (istn.)

P03

Latryko (istn.)
Warstwa betonowa (istn.)
Gruzobeton / pospółka (istn.)
Grunt rodzimy (istn.)

SW1

Malowanie farbą olejną lub emulsyjną (istn.)
Tynk cementowo-wapienny (istn.)
Ściana zewnętrzna murowana (istn.)
Tynk cementowo-wapienny (istn.)
Malowanie farbą olejną lub emulsyjną (istn.)

UWAGI:

- Pokrycie dachu z blachodachówki (bez zmian),
- Orynnowanie z blachy ocynkowanej (bez zmian),
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej (bez zmian),
- Wykończenie istn. kominów - tynk / drewniana obudowa (bez zmian),
- Wykończenie ścian zewnętrznych - tynk silikatowy baranek (bez zmian),
- Stolarka okienna PCV zewnętrzna (bez zmian),
- Stolarka drzwiowa wrota segmentowe + drzwi stalowe (bez zmian),
- Projektowane kanały wentylacji - sury spiro + syst. kominki dachowe,
- Projektowane ściany działowe - bloczek bet. komórk. gr 12 cm,
- Projektowana stolarka wewnętrzna - aluminiowa zgodnie z zestawieniem,
- Projektowane posadzki - przemusłowa betonowa oraz z płytek ceramicznych,
- Projektowane sufity podwieszane - kasetonowe 60x60cm na profilach,
- Projektowane wykończenie ścian wewn. - tynk wyrównawczy + gładź malowana + lakier

OZNACZENIA:

- Projektowana warstwa posadzki przemysłowej z betonu C25/30 (B-30) grubości zróżnicowaniej od 8 do 15 cm w zależności od konieczności wyrównania istniejących poziomów posadzki. Warstwę posadzki przemysłowej wykonać na istniejącym podłożu betonowym po usunięciu warstwy lastryka gr 3-5 cm. Przed wykonaniem warstwy posadzki należy ułożyć izolację z dwóch warstw folii PE. Posadzkę przemysłową dodatkowo należy wzmocnić włóknami polipropylenowymi. Na etapie końcowym posadzki należy naciąć dylatację wraz z jej wypełnieniem.

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

Inwestor:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn		
Adres:	obręb 0015 Karolewo, część dz. nr 28/97 Karolewo 13D, 11-400 Kętrzyn		
Nazwa rys.:	Przekrój B-B		
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr nr WAM/0038/PBKb/20		Podpis:	
Branża:	Budowlana	Data: Wrzesień 2023	Rys. nr: A4
Skala:	1:50	Strona nr:	